



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le **Mercredi 19 décembre 2012** à 18h30 le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en séance publique dans la salle du 1^{er} étage de la CCB, sous la présidence de **Monsieur Gérard FROMM, Maire.**

CONVOCAATION

Date	13/12/2012
Affichage	13/12/2012

NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

En Exercice	Présents	Procurations et Absents
33	25	8

THEME : TRAVAUX 2

OBJET : AMELIORATION
DU SYSTEME DE
VENTILATION DU CENTRE
AQUATIQUE - DEMANDE
DE SUBVENTIONS.

Etaient Présents : POYAU Aurélie, CIRIO Raymond, DAERDEN Francine, MUSSON Pascal, MARCHELLO Marie, MARCADET Didier, GUERIN Nicole, DJEFFAL Mohamed, JIMENEZ Claude, NICOLOSO Alain, PONSART Marie-Hélène, PROREL Alain, PETELET Renée, CODURI Laetitia, FABRE Mireille, AIGUIER Yvon, JALADE Jacques, DAVANTURE Bruno, SIMOND Stéphane, FERRUS Christian, VALDENNAIRE Catherine, NUSSBAUM Richard, ESCALLIER Karine, SEZANNE Philippe.

Etaient Représentés :

GUIGLI Catherine pouvoir à CODURI Laetitia.
DUFOUR Maurice pouvoir à PETELET Renée.
PEYTHIEU Eric pouvoir à DAVANTURE Bruno.
BRUNET Pascale pouvoir à NICOLOSO Alain.
BOVETTO Fanny pouvoir à DJEFFAL Mohamed.
RAPANOEL Séverine pouvoir à FABRE Mireille.
ESTACHY Monique pouvoir à SEZANNE Philippe.
ROUBAUD Sabin pouvoir à NUSSBAUM Richard.

Absents-Excusés :

GUIGLI Catherine, DUFOUR Maurice, PEYTHIEU Eric, BRUNET Pascale, BOVETTO Fanny, RAPANOEL Séverine, ESTACHY Monique, ROUBAUD Sabin.

Secrétaire de Séance : CODURI Laetitia.



Rapporteur : Renée PETELET.

Considérant que par délibération n° 245 en date du 31 octobre 2012, en conséquence du sinistre survenu le 23 novembre 2011, le conseil municipal a approuvé le lancement d'une étude pour rechercher une solution d'amélioration du système de ventilation du centre aquatique et de loisirs ;

Considérant qu'aux termes des conclusions de l'étude menée par la société LINKTECH, il est préconisé la réalisation des travaux de rééquilibrage des flux de la ventilation suivants :

- ✓ campagne de mesures de débit sur réseaux aérauliques,
- ✓ ventilation des bassins : installation d'un extracteur complémentaire en toiture, prise d'air au niveau des puits de lumière existants, coffret de puissance et de commande, prestations spécifiques relatives à la reprise au niveau du puits de lumière,
- ✓ ventilation hammam : installation d'une tourelle d'extraction en toiture, prise d'air en toiture, réalisation des sorties de toitures / sorties de câbles,
- ✓ ventilation des vestiaires : mise en place de bouches d'extraction au niveau des douches, raccordement sur réseau extraction existant,
- ✓ ventilation du bureau : mise en place d'entrées d'air dans les menuiseries des locaux administratifs ;

Considérant que les travaux d'amélioration du système de ventilation, tels que préconisés dans l'étude, peuvent être évalués à la somme de **62 700,00 € H.T.** soit 74 989,20 € T.T.C ;

Le plan de financement proposé est le suivant :

DEPENSES H.T.		RECETTES	
Mesures de débit	4 500,00 €	Conseil Général 05	12 620,00 €
Ventilation des bassins	29 800,00 €	Conseil Régional PACA	25 000,00 €
Ventilation du hammam	21 500,00 €		
Ventilation des vestiaires	6 400,00 €	CNDS	12 540,00 €
Ventilation du bureau	500,00 €	Autofinancement	12 540,00 €
TOTAL DEPENSES H.T.	62 700,00 €	TOTAL RECETTES	62 700,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- D'accepter les propositions ci-dessus ;
- De solliciter les subventions nécessaires à l'exécution de la présente délibération ;
- D'autoriser Monsieur le Maire, ou, en cas d'empêchement, un adjoint ou un conseiller municipal délégué, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

POUR : 33

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Et les membres présents ont signé au registre après lecture.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME.

TRANSMIS LE 26 DEC. 2012
PUBLIÉ LE 26 DEC. 2012
NOTIFIÉ LE 27 DEC. 2012

Le Maire,
Gérard FROMM

